



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5146AR0563**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen, nicht zulässig für Verwendung in der Gas- Installation nach DVGW-TRGI 2018
<b>Modell</b> <i>model</i>	WEICONLOCK AN 305-72
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00179-KP01 vom 24.03.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 12/152/5146/2 vom 12.09.2012 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

**Ablaufdatum / AZ** 31.07.2026 / 21-0298-GNV  
*date of expiry / file no.*

06.05.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
WEICONLOCK AN 305-72	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018