



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146CO0339

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Vertreiber <i>distributor</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Aushärtendes Gewindedichtungsmaterial, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
Modell <i>model</i>	WEICONLOCK® AN 302-72
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00186-KP03- vom 07.02.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 13/155/5146/2 vom 30.07.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

Ablaufdatum / AZ 31.08.2028 / 23-0099-GNV
date of expiry / file no.

31.05.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WEICONLOCK® AN 302-72	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geeignet für metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
Nicht zulässig für Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018