



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5170BS0303

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Distributor <i>Vertreiber</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Leak detector spray (5170)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Foam-producing leak detector
Model <i>Modell</i>	WEICON Lecksucher
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 06/ 041/5170/1 from 23.05.2007 (EBI) Supplement test: 24-00294-AB01 from 05.02.2025 (EBI) Laboratory control test: 21-00177-KP02 from 31.05.2022 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 14291 (01.02.2005) DVGW CERT ZP 5170 (17.07.2024)

Date of Expiry / File No. 06.08.2027 / 25-0379-GNA
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

25.11.2025 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

JA W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
WEICON Lecksucher	Temperature range: 0...+50 °C	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

- the leak detection spray is suitable for leak detection in accordance with DVGW CERT ZP 5170 for hydrogen content up to 100 vol.%

