



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5170BS0303

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Vertreiber <i>distributor</i>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 255, D-48157 Münster
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Lecksuchmittel (5170)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schaumbildendes Lecksuchmittel
Modell <i>model</i>	WEICON Lecksucher
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 06/ 041/5170/1 vom 23.05.2007 (EBI) Ergänzungsprüfung: 24-00294-AB01 vom 05.02.2025 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00177-KP02 vom 31.05.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14291 (01.02.2005) DVGW CERT ZP 5170 (17.07.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.08.2027 / 25-0379-GNA

70028-04-A-DE

25.11.2025 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. 72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvqw-cert.com
www.dvqw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WEICON Lecksucher	Temperaturbereich: 0...+50 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

- das Lecksuchspray ist gemäß DVGW CERT ZP 5170 zur Lecksuche gegenüber einem Wasserstoffgehalt von bis zu 100 Vol.-% geeignet!

